

1.4 Привести приміщення, у яких встановлені та будуть встановлюватися газові прилади, у відповідність до вимог ДБН В. 2.5-20-2018 «Газопостачання» та ПБСГ.

1.5 Прокладання газопроводів по фасаду будинку та всередині житлових/не житлових приміщень погодити з управителем (власником) будинку.

1.6 Врахувати додаткові вимоги до газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах.

1.7 При проектуванні врахувати нормативні відстані між об'єктами ГРМ, об'єктами ГРМ та іншими спорудами та комунікаціями, охоронні зони та технічні смуги об'єктів ГРМ.

1.8 Погодити проект з Оператором ГРМ, в зоні ліцензійної діяльності якого знаходиться об'єкт.

1.9 Після введення в експлуатацію об'єкта, по одному екземпляру проектно-кошторисної та виконавчо-технічної документації на внутрішнє газопостачання, замовник зобов'язаний передати до архіву Оператора ГРМ, в тому числі в електронному вигляді, в форматі PDF (для кожного документу окремий файл).

1.10 Прийняття в експлуатацію здійснити згідно п.4.6 «Правил безпеки систем газопостачання» прийняття в експлуатацію об'єктів систем газопостачання населених пунктів і промислових підприємств здійснюється на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 та п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

1.11 Забезпечити здійснення технічного обслуговування газопроводів і газового обладнання, відповідно до вимог заводів-виробників газового обладнання, на договірних засадах зі спеціалізованими організаціями, з дотриманням вимог Кодексу ГРМ п.1, 2 Розділу 1 Глави III.

1.12 Технічний нагляд за будівництвом газових мереж покладається на Замовника, а проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт на Оператора ГРМ.

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу №II-71/20У

1. Проектні рішення в частині забезпечення комерційного обліку у споживача мають відповідати вимогам «Кодексу газорозподільних систем», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 (далі – Кодекс).

2. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно передбачити наступне:

2.1. Встановлення єдиного комерційного вузла обліку газу на межі балансової належності до об'єкту замовника, у разі неможливості остаточне місце встановлення вузла обліку визначити проектним рішенням та узгодити з метрологічним управлінням Оператора ГРМ.

2.2. Вимоги до проектною документації щодо розділу розрахунку комерційного вузла обліку газу наведені в п.4 Глави 2 Розділу X Кодексу газорозподільних систем, крім того до складу проектною документації повинно обов'язково входити:

– аксонометричні схеми з позначенням всіх газопроводів, газового обладнання та споруд об'єкту, з зазначенням ділянок газопроводів та газового обладнання, які передбачається демонтувати. Схеми газопроводів повинні бути повними від місця забезпечення потужності до газоспоживаючого обладнання. Обов'язково на схемах повинні бути зазначені довжини газопроводів, діаметри та проектний тиск;

– по кожному виду газоспоживаючого обладнання (далі - ГСО) повинна бути вказана потужність при максимальних та мінімальних навантаженнях, максимальна та мінімальна витрата газу, зведена до стандартних умов (20°C та 760 мм.рт.ст.);

– копії сертифікатів на запроектоване обладнання, дозволів тощо.

2.3. Провести розрахунок технологічного ВОГ відповідно до вимог п.4 Глави 2 Розділу X Кодексу газорозподільних систем. Вихідні параметри для розрахунку наведені в таблиці:

Робочий тиск на ВОГ	Тиск газу робочий (надлишковий), МПа		Температура газу, °C		Густина газу (в стандартних умовах), кг/м ³	Теплота згорання нижча, ккал
	p _{min}	p _{max}	t _{min}	t _{max}		
ГЗ - високий	0,18	0,6	-25	40	0,7	8050

Для об'єктів, які використовують газ лише для опалення, розрахунок ВОГ виконувати за умови температури газу +10°C;

Типорозмір лічильника вибрати найближчим до розрахункового, без урахувань перспектив та т.п.;