

2.22. В разі встановлення ВОГ на базі побутового лічильника газу при проектуванні передбачити лічильники, які мають низькочастотний імпульсний вихід та автоматичну корекцію по температурі.

2.23. Лічильник газу повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 1359:2012 «Лічильники газу мембранні. Загальні технічні умови» (EN 1359:1998/A1:2006, IDT).

3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання Замовника.

4. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов: _____

6. Додатком до Технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

VI. Термін дії та порядок внесення змін

1. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов замовник відповідно до умов договору на приєднання не надасть Оператору ГРМ на погодження проект зовнішнього газопостачання (якщо замовник був визначений розробником проекту) та/або проект внутрішнього газопостачання (якщо проект мав передбачати приєднання третіх осіб та/або організацію вузла обліку в точці вимірювання), якщо продовження строку щодо їх надання не погоджено з боку Оператора ГРМ, Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об'єктом. При цьому Оператор ГРМ не враховує зарезервовану для замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та за умови, що у цей самий строк замовник не надасть відповідний(і) проект (проекти) на погодження або не буде прийняте рішення щодо погодження терміну його (їх) надання.

2. Якщо протягом року після погодження Оператором ГРМ проекту комерційний ВОГ не було введено в експлуатацію, проект на комерційний ВОГ підлягає перепогодженню з урахуванням діючих на дату перепогодження вимог нормативних документів.

3. Внесення змін до проектної документації (коригування), за необхідності, здійснюється спеціалізованою організацією, яка розробила проект, і до моменту введення системи газопостачання об'єкта в експлуатацію. Кожна зміна в проектній документації підлягає погодженню з Оператором ГРМ.

Технічні умови склав:

інженер з інноваційної діяльності систем газопостачання
(посада та прізвище, ім'я, по батькові працівника Оператора ГРМ)

Маліченко С.В.

Телефон для консультацій: 763-04-15

інженер з метрології групи метрології
(посада та прізвище, ім'я, по батькові працівника Оператора ГРМ)

Болотова О.І.

Телефон для консультацій: 763-04-73

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ"

вул. Москалівська, 57/59

м. Харків, 61004, Україна

код ЄДРПОУ: 03359552

Тел.: +380 577 33 12 51

Директор технічний

Я. О. Шувалова

"__" ____ 20__ року

Замовник:

ТОВ «ГРАД СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
місто Харків, вул. Олімпійська, будинок 6.
ЄДРПОУ: 41351848



В. П. Семенець

"__" ____ 20__ року